

Sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Ekorrvägen 11B, 572 40 Oskarshamn

Oskarshamns kommun

Nybyggnadsår: 2022

Energideklarations-ID: 1527050

ENERGIKLASSER



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, primärenergital:
91 kWh/m² och år

**Krav vid uppförande av
ny byggnad, primärenergital:**
Energiklass C, 75 kWh/m² och år

**Specifik energianvändning
(tidigare energiprestanda):**
46 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:
Värmepump-frånluft (el) och el
(direktverkande)

Radonmätning:
Utförd

Ventilationskontroll (OVK):
Utförd

Åtgärdsförslag:
Har lämnats

Energideklarationen är utförd av:
Kenneth Åverling, OBM-GRUPPEN,
2024-10-12

Energideklarationen är giltig till:
2034-10-12

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

För mer information:
www.boverket.se

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.

Byggnaden - Identifikation

Län Kalmar	Kommun Oskarshamn	OBS! Småhus i bostadsrätt ska deklarerars av bostadsrättsföreningen. <input type="checkbox"/> Egna hem (privatägda småhus)		
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Blyet 5		Egen beteckning		
Husnummer 3	Prefix byggnadsid 6	Byggnadsid 2042772	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>	
Adress Ekorrvägen 7A	Postnummer 57240	Postort Oskarshamn	Huvudadress <input type="radio"/>	
Adress Ekorrvägen 7B	Postnummer 57240	Postort Oskarshamn	Huvudadress <input type="radio"/>	
Adress Ekorrvägen 7C	Postnummer 57240	Postort Oskarshamn	Huvudadress <input type="radio"/>	
Adress Ekorrvägen 7D	Postnummer 57240	Postort Oskarshamn	Huvudadress <input type="radio"/>	
Adress Ekorrvägen 7E	Postnummer 57240	Postort Oskarshamn	Huvudadress <input type="radio"/>	
Adress Ekorrvägen 7F	Postnummer 57240	Postort Oskarshamn	Huvudadress <input type="radio"/>	

Husnummer 4	Prefix byggnadsid 6	Byggnadsid 2042773	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>	
Adress Ekorrvägen 9A	Postnummer 57240	Postort Oskarshamn	Huvudadress <input type="radio"/>	
Adress Ekorrvägen 9B	Postnummer 57240	Postort Oskarshamn	Huvudadress <input type="radio"/>	
Adress Ekorrvägen 9C	Postnummer 57240	Postort Oskarshamn	Huvudadress <input type="radio"/>	
Adress Ekorrvägen 9D	Postnummer 57240	Postort Oskarshamn	Huvudadress <input type="radio"/>	
Adress Ekorrvägen 9E	Postnummer 57240	Postort Oskarshamn	Huvudadress <input type="radio"/>	
Adress Ekorrvägen 9F	Postnummer 57240	Postort Oskarshamn	Huvudadress <input type="radio"/>	

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
5	6	2042774	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Ekorrvägen 11A		57240	Oskarshamn	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Ekorrvägen 11B		57240	Oskarshamn	<input checked="" type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Ekorrvägen 11C		57240	Oskarshamn	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Ekorrvägen 11D		57240	Oskarshamn	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Ekorrvägen 11E		57240	Oskarshamn	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Ekorrvägen 11F		57240	Oskarshamn	<input type="radio"/>	

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
6	6	2042775	Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>		
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Ekorrvägen 13A		57240	Oskarshamn	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Ekorrvägen 13B		57240	Oskarshamn	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Ekorrvägen 13C		57240	Oskarshamn	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Ekorrvägen 13D		57240	Oskarshamn	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Ekorrvägen 13E		57240	Oskarshamn	<input type="radio"/>	
Adress		Postnummer	Postort	Huvudadress	
Ekorrvägen 13F		57240	Oskarshamn	<input type="radio"/>	

Byggnaden - Egenskaper

Typkod 320 - Hyreshusenhet, bostäder		Byggnadskategori Flerbostadshus	
Byggnadens komplexitet <input checked="" type="radio"/> Enkel <input type="radio"/> Komplex		Nybyggnadsår 2022	
Byggnadstyp Friliggande		Verksamhet Fördela enligt nedan:	
Atemp (exkl. Avarmgarage) 1750 m ²		Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage)	
Avarmgarage m ²		Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) <input type="text" value="100"/>	
Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl. garageplan) 0		Hotell, pensionat och elevhem <input type="text"/>	
Antal våningsplan ovan mark 2		Restaurang <input type="text"/>	
Antal trapphus 0		Kontor och förvaltning <input type="text"/>	
Antal bostadslägenheter 24		Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel <input type="text"/>	
Finns till övervägande del lägenheter med boarea om högst 35 m ² vardera? <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej		Butiks- och lagerlokaler för övrig handel <input type="text"/>	
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader eller flerbostadshus 0,35 l/s,m ²		Köpcentrum <input type="text"/>	
Finns installerad eleffekt >10 W/m ² för uppvärmning och varmvattenproduktion <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej		Vård, dygnet runt <input type="text"/>	
Är byggnaden skyddad som byggnadsminne eller en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL? <input checked="" type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja, enligt 3 kap KML <input type="radio"/> Ja, enligt SBM-förordningen <input type="radio"/> Ja, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmelser <input type="radio"/> Ja, är utpekad i annan typ av dokument <input type="radio"/> Ja, egen bedömning		Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl) <input type="text"/>	
		Skolor (förskola-universitet) <input type="text"/>	
		Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor) <input type="text"/>	
		Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler <input type="text"/>	
		Övrig verksamhet - ange vad <input type="text"/>	
		Summa <input type="text" value="100"/>	

Energianvändning

Mätperiod Vilken 12-månadersperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)		Beräknad energianvändning Beräknad energianvändning vid normalt brukande och ett normalår anges för byggnader där det inte går att få fram uppgifter om den uppmätta energianvändningen.																																																																					
2301 - 2312		<input type="checkbox"/>																																																																					
Hur mycket energi har använts för värme och varmvatten angiven mätperiod? Värdena ska vara korrigerade för normalt bruk. (BFS 2016:12) Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade.		Övrig el som ingår i energiprestanda																																																																					
<table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="2">Energiprestanda</th> <th colspan="2">Energiprestanda</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Energier för</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>uppvärmning</th> <th>tappvarmvatten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fjärrvärme (1)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Olja, fossil (2)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Gas, fossil (3)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Ved (4)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Flis/pellets/briketter (5)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Övrigt bibränsle (6)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>El (vattenburen) (7)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>El (direktverkande) (8)</td> <td><input type="text" value="9010"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>El (luftburen) (9)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Markvärmepump (el) (10)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Värmepump-frånluft (el) (11)</td> <td><input type="text" value="52155"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Värmepump-luft/luft (el) (12)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Värmepump-luft/vatten (el) (13)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Tappvarmvatten (el) (14)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text" value="15040"/></td> <td>kWh</td> </tr> </tbody> </table>		Energiprestanda		Energiprestanda				Energier för				uppvärmning	tappvarmvatten	Fjärrvärme (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh	Olja, fossil (2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh	Gas, fossil (3)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh	Ved (4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh	Flis/pellets/briketter (5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh	Övrigt bibränsle (6)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh	El (vattenburen) (7)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh	El (direktverkande) (8)	<input type="text" value="9010"/>	<input type="text"/>	kWh	El (luftburen) (9)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh	Markvärmepump (el) (10)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh	Värmepump-frånluft (el) (11)	<input type="text" value="52155"/>	<input type="text"/>	kWh	Värmepump-luft/luft (el) (12)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh	Värmepump-luft/vatten (el) (13)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh	Tappvarmvatten (el) (14)	<input type="text"/>	<input type="text" value="15040"/>	kWh	Fjärrkyla (15) <input type="text"/> kWh El för komfortkyla (16) <input type="text"/> kWh Fastighetsel ¹ (17) <input type="text" value="2748"/> kWh	
Energiprestanda		Energiprestanda																																																																					
		Energier för																																																																					
		uppvärmning	tappvarmvatten																																																																				
Fjärrvärme (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh																																																																				
Olja, fossil (2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh																																																																				
Gas, fossil (3)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh																																																																				
Ved (4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh																																																																				
Flis/pellets/briketter (5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh																																																																				
Övrigt bibränsle (6)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh																																																																				
El (vattenburen) (7)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh																																																																				
El (direktverkande) (8)	<input type="text" value="9010"/>	<input type="text"/>	kWh																																																																				
El (luftburen) (9)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh																																																																				
Markvärmepump (el) (10)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh																																																																				
Värmepump-frånluft (el) (11)	<input type="text" value="52155"/>	<input type="text"/>	kWh																																																																				
Värmepump-luft/luft (el) (12)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh																																																																				
Värmepump-luft/vatten (el) (13)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kWh																																																																				
Tappvarmvatten (el) (14)	<input type="text"/>	<input type="text" value="15040"/>	kWh																																																																				
		Energi för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel																																																																					
		Summa ² (1-17) <input type="text" value="78953"/> kWh																																																																					
		Övrig energi (ingår inte i energiprestanda)																																																																					
		Hushållsel ³ (18) <input type="text" value="31252"/> kWh Verksamhetsel ⁴ (19) <input type="text"/> kWh																																																																					
		Finns solvärme?																																																																					
		<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej																																																																					
		Ange solfångararea <input type="text"/> m ²																																																																					
		Beräknad energiproduktion <input type="text"/> kWh/år																																																																					
		Finns solcellssystem?																																																																					
		<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej																																																																					
		Ange solcellsarea <input type="text"/> m ²																																																																					
		Beräknad elproduktion <input type="text"/> kWh/år																																																																					
		Byggnadens energianvändning ⁵ (Normalårskorrigerat värde (Energi-index))																																																																					
		<input type="text" value="81330"/> kWh/år																																																																					
Ort (Energi-Index)		Byggnadens primärenergianvändning ⁶																																																																					
<input type="text" value="Oskarshamn"/>		<input type="text" value="159103"/> kWh/år																																																																					
Energiprestanda (primärenergital)	Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)	Referensvärde 2 (liknande byggnader)	Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad)																																																																				
<input type="text" value="91"/> kWh/m ² , år	<input type="text" value="75"/> kWh/m ² , år	<input type="text" value="78"/> kWh/m ² , år	<input type="text"/> kWh/m ² , år																																																																				

¹ Den el som ingår i fastighetsenergin.

² Den energimängd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.

³ Den el som ingår i hushållsenergin.

⁴ Den el som ingår i verksamhetsenergin.

⁵ Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd.

⁶ Underlag för energiprestanda.

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej	
Typ av ventilationssystem	<input checked="" type="checkbox"/> FTX	<input type="checkbox"/> FT	<input checked="" type="checkbox"/> F med återvinning
	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Självdrag	
Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej	<input type="radio"/> Delvis ⁷ <input type="text"/> %
Är ventilationskontrollen utan anmärkning vid tidpunkten för energideklarationen?	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej	

⁷ Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat.

Inspektion av uppvärmningssystem

Finns det ett uppvärmningssystem eller kombinerat rumsuppvärmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt på över 70 kW?	<input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nej
Bedömningsgrund för fastställande av nominell effekt	Övrigt	

Inspektion av luftkonditioneringsystem

Finns det ett luftkonditioneringsystem eller kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt på över 70 kW?	<input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nej
Bedömningsgrund för fastställande av nominell effekt	Övrigt	

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej
Radonhalt	Typ av mätning ⁸	Datum för radonmätning
27 Bq/m3	Långtidsmätning enligt SSM	2024-03-24

⁸ Korttidsmätning har inte samma noggrannhet som en långtidsmätning. Korttidsmätningen kan inte heller ligga till grund för att söka radonbidrag eller andra myndighetsbeslut.

Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Åtgärdsförslag (Dekl.id:)

Styr- och reglerteknik	Installationsteknik	Byggnadsteknik
<p>Värme</p> <p><input type="checkbox"/> Nya radiatorventiler</p> <p><input type="checkbox"/> Injustering av värmesystem</p> <p><input type="checkbox"/> Tids-/behovsstyrning av värmesystem</p> <p><input type="checkbox"/> Rengöring och/eller luftning av värmesystem</p> <p><input type="checkbox"/> Maxbegränsning av innetemperatur</p> <p><input type="checkbox"/> Ny inomhusgivare</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av tryckstyrda pumpar</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Annan åtgärd</p> <p>Ventilation</p> <p><input type="checkbox"/> Injustering av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Tidsstyrning av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Behovsstyrning av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p> <p>Belysning, kylning m.m.</p> <p><input type="checkbox"/> Tids-/behovsstyrning av belysning</p> <p><input type="checkbox"/> Tids-/behovsstyrning av kyla</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p>	<p><input type="checkbox"/> Varmvattenbesparande åtgärder</p> <p><input type="checkbox"/> Energieffektiv belysning</p> <p><input type="checkbox"/> Isolering av rör och ventilationskanaler</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av värmepump</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/installation av energieffektivare värmekälla</p> <p><input type="checkbox"/> Byte/komplettering av ventilationssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Återvinning av ventilationsvärme</p> <p><input type="checkbox"/> Installation av solvärme</p> <p><input type="checkbox"/> Installation av solceller</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p>	<p><input type="checkbox"/> Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak</p> <p><input type="checkbox"/> Tilläggsisolering väggar</p> <p><input type="checkbox"/> Tilläggsisolering källare/mark</p> <p><input type="checkbox"/> Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar</p> <p><input type="checkbox"/> Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta</p> <p><input type="checkbox"/> Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar</p> <p><input type="checkbox"/> Annan åtgärd</p>
<p>Minskad energianvändning</p> <p>2399 kWh/år</p>	<p>Kostnad per sparad kWh</p> <p>0 kr/kWh</p>	
<p>Beskrivning av åtgärden</p> <p>Temperatursänkning bostadsyta. Tillråd inomhustemperatur är 21 grader och i sovrum räcker det med ca 19-20 grader. Om man sänker inomhustemperaturen med en grad kan man spara ca fem procent av dina uppvärmningskostnader.</p>		

Övrigt

Har byggnaden besiktigats på plats?	Vid nej, vilket undantag åberopas
<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej	<div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
Kommentar	
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>	

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden

-Byggnaderna har energibesiktigats på plats för kontroll av byggnadssätt, fönster, uppvärmningssystem och ventilation etc. samt uppmätning av A-temp, isolering, etc. samt normaliseringsberäknats enligt Boverkets regler om energideklarationer, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4 BBR 29 och beräkningar enligt BEN. Beräkningar är baserade på tidigare och lämnade uppgifter gällande förbrukningar av el, antal personer i hushåll, uppvärmda ytor osv. och kan därför avvika något från framtida verklig förbrukning per kWh/m² och år.

-Med fördel kan man kontakta sakkunnig och gå igenom lägenheternas värmesystem etc. och kontrollerar funktion och övriga inställningar då fastigheten har något förhöjd energiförbrukning för uppvärmning. En siffra på besparing kan inte fastställas i denna rekommendation eller en kostnad pr. sparad kWh.

-Installation av mätsystem för värmekälla(or), hushållsel, samt eventuell övrig el rekommenderas för att framledes kunna identifiera avvikelser eller onödiga förbrukare samt för att kunna fastställa lämpliga energi- och kostnadseffektiva förbättringsåtgärder.

-Montering av solceller på dessa fyra takbyggnader är enligt boverkets energiberäkningsprogram ej lönsamt till dessa hus, detta så varje lgh har egen värmekälla (värmepump). Vill man vidare beräkna detta och dess möjligheter så bör det tas fram i samråd med behörig vvs/el-entreprenör resp. solcellsinstallatör.

Uppgift om anställning hos uppdragsgivaren

Är du anställd hos den som är skyldig att se till att det finns en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll?	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej
--	---

Expert

Förnamn	Efternamn	
Kenneth	Åverling	
Datum för godkännande	E-postadress	
2024-10-12	kenneth.averling@obm.se	
Certifikatnummer	Certifieringsorgan	Behörighetsnivå
5409	Kiwa Swedcert	Normal
Företag		
OBM-GRUPPEN		

Byggnaden - Identifikation

Län Kalmar	Kommun Oskarshamn	Dekl.id 1527050
Fastighetsbeteckning Blyet 5		Energideklarationen upprättad 2024-10-12
Adress Ekorrvägen 11B	Postnummer 572 40	Postort Oskarshamn

Endast huvudadressen från energideklarationen visas.

Information om byggnadens energiprestanda och verifiering av energikrav

Vid vissa tillfällen kan det vara viktigt att ha information om byggnadens energiprestanda enligt tidigare gällande regler, exempelvis om energideklarationen används för verifiering i ett bygglovsärende. Byggnadens energiprestanda och energiklass följer kraven i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd (BBR). Hur energiprestanda har beräknats och uttryckts i BBR har ändrats vid några tillfällen. Därför kan information i energideklarationer vara olika över tid. I denna bilaga finns en översikt över byggnadens energiprestanda beräknat enligt olika versioner av BBR.

Det är primärenergitalet och energiklassen i energideklarationens sammanfattning som är den gällande energiprestandan för byggnaden.

Byggnadens energiprestanda

I tabellen finns byggnadens energiprestanda enligt olika versioner av BBR.

Boverkets byggregler	Energiprestanda
Specifik energianvändning enligt BBR 24 ¹ och tidigare	46 kWh/m ² och år
Primärenergital enligt BBR 25 ²	81 kWh/m ² och år
Primärenergital enligt BBR 29 ³	91 kWh/m ² och år

Varför skiljer sig energiprestandan åt?

Du hittar mer information om byggnadens energiprestanda på Boverkets webbplats. Besök webbsida:
www.boverket.se/energi eller skanna QR-koden.



¹ BFS 2016:13

² BFS 2017:5

³ BFS 2020:4